

Beispiel Dokumentation "Blitzschutzsystem" - Formular

von der Erstelfirma auszufüllen


gemäss SNR 464022:2015 9. Ausgabe Regeln des CES „Blitzschutzsysteme“ Ziffer 11.2

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Gebäudeadresse <i>Mustergasse 15 2233 Testikon</i> | Eigentümer/ In <i>Familie Muster Mustergasse 15 2233 Testikon</i> | Objektart <i>Einfamilienhaus</i> | Vers. Nr. <i>07.01234</i> |
|--|---|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| Blitzschutzkasse <i>III</i> | Fangleitung Material und Dimension <i>CU blank; d = 6mm</i> | Fundamenterder Material und Dimension <i>Stahl, rund, blank 10 mm</i> |
| Ableitung Material und Dimension, auf Putz/Unterputz <i>CU blank, d = 6mm, auf Putz</i> | | Tiefenerder Material und Dimension <i>1 TE CU-Seil 50 mm²</i> |
| Potenzialausgleich Material und Dimension <i>CU blank; d= 8mm</i> | | Ringleitung Material und Dimension <i>CU 8mm</i> |

Erdmessungen in Ohm durch die Errichterfirma
1 9 Ω 2 9 Ω 3 7 Ω 4 8 Ω 5 8 Ω 6 9 Ω 7 7 Ω 8 8 Ω

Skizze des Blitzschutzsystems (eventuell Katasterplan der Baueingabe verwenden)



Ergänzungen, Bemerkungen

| | | |
|---|---|--|
| Erstelfirma: Stempel, Datum, Unterschrift | Beilagen (max. Format A3): <i>Foto: Armierungsanschluss</i> <i>Plan: Metallfassade</i> | Termine: Abnahmedatum / Visum Regionalaufseher Nachkontrolle / Visum Regionalaufseher |
|---|---|--|